



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям МУП "Жилкомсервис" за 2021 год

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: <input type="checkbox"/> - Холодное водоснабжение. Питьевая вода; Транспортировка. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения <input type="checkbox"/> |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 0,69 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику | х | х |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 6,00 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 7,00 |
| 2.2.1 | количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 |
| 2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | х | |
| 3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 25,00 |
| 3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 9 379,00 |
| 4.1 | мутность | ед. | 320,00 |
| 4.2 | цветность | ед. | 320,00 |
| 4.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 8 095,00 |
| 4.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 8 095,00 |
| 4.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 8 095,00 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 322,00 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 322,00 |
| 5 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 696,00 |
| 5.1 | мутность | ед. | 22,00 |
| 5.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 5.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 666,00 |
| 5.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 666,00 |
| 5.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 5.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 8,00 |
| 5.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 100,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 8,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cdf3ea38-9e2a-4ced-b2ed-e537a65aebd6 |
| 8.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cdf3ea38-9e2a-4ced-b2ed-e537a65aebd6 |